

POWIADOMIENIE

Lp	<i>DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ/NR SPRAWOZDANIA</i>	<i>MIEJSCE POBRANIA PRÓBK / DATA POBRANIA; NR PRÓBK</i>	<i>Wynik podjętych działań</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5
1	15.07.2021 29067/LB/2021	Basen sportowy 12.07.2021 nr próby 40480/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
2	15.07.2021 29068/LB/2021	Basen brodzik 12.07.2021 nr próby 40481/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
3	15.07.2021 29069/LB/2021	Basen rzeka 12.07.2021 nr próby 40482/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
4	15.07.2021 29070/LB/20210	Basen Fala 12.07.2021 nr próby 40483/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
5	15.07.2021 29071/LB/2021	Nauka pływania 12.07.2021 nr próby 40484/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
6	15.07.2021 29072/LB/2021	Basen Solanka 12.07.2021 nr próby 40485/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor wolny 0.75 mg/l Potencjał utleniająco- redukujący/Potencja ł redoks Ag/AgCl 3,5m KCl 620 mV-podjęto działania naprawcze
7	15.07.2021 29073/LB/2021	Zjeżdżalnia czerwona 12.07.2021 nr próby 40486/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-

8	15.07.2021 29074/LB/2021	Zjeżdżalnia zielona 12.07.2021 nr próby 40487/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
9	15.07.2021 29075/LB/2021	Zjeżdżalnia żółta 12.07.2021 nr próby 40488/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r	-
10	15.07.2021 29076/LB/2021	Basen Berek 12.07.2021 nr próby 40492/21	Jakość wody zgodna z Rozp.Min. Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
11	15.07.2021 29077/LB/2021	Basen Zewnętrzny 12.07.2021 nr próby 40493/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
12	15.07.2021 29078/LB/2021	Basen Rekreacja 12.07.2021 nr próby 40494/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r	-
13	15.07.2021 29079/LB/2021	Whirlpool 12.07.2021 nr próby 40495/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor wolny 0.68 mg/l Indeks nadmanganianowy 5.1 mg/l -podjęto działania naprawcze
14	15.07.2021 29080/LB/2021	Whirlpool duży 12.07.2021 nr próby 40496/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Indeks nadmanganianowy 5.0 mg/l -podjęto działania naprawcze
15	16.07.2021 29338/LB/2021	Whirlpool mały 12.07.2021 nr próby 40497/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Indeks nadmanganianowy 5.0 mg/l -podjęto działania naprawcze

16	16.07.2021 29338/LB/2021	Wodny plac zabaw 12.07.2021 nr próby 40497/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
----	-----------------------------	---	---	---

Objaśnienia:

W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się możliwe jest krótkotrwale podwyższenie stężenia chloru wolnego. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 2 grudnia 2015r Poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Uprzejmie informujemy, że parametry mikrobiologiczne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Parametry fizykochemiczne wody są sprawdzane i korygowane na bieżąco.

DATA: 19.07.2021r.

ZATWIERDZIŁ: LECH WYSOCKI