

## POWIADOMIENIE

Lp	DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ/NR SPRAWOZDANIA	MIEJSCE POBRANIA PRÓBK / DATA POBRANIA; NR PRÓBK	Wynik podjętych działań	Uwagi
1	2	3	4	5
1	29.09.2021 43099/LB/2021	Basen rzeka 27.09.2021 nr próby 48164/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor związany 0,39 mg/l- podjęto działania naprawcze
2	29.09.2021 43100/LB/2021	Basen sportowy 27.09.2021 nr próby 48165/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
3	29.09.2021 43101/LB/2021	Basen brodzik 27.09.2021 nr próby 48166/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor związany 0,39 mg/l- podjęto działania naprawcze
4	29.09.2021 43102/LB/2021	Basen fala 27.09.2021 nr próby 48167/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor związany 0,36 mg/l- podjęto działania naprawcze
5	29.09.2021 43103/LB/2021	Basen nauka pływania 27.09.2021 nr próby 48168/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor związany 0,35 mg/l- podjęto działania naprawcze
6	29.09.2021 43104/LB/2021	Basen solanka 27.09.2021 nr próby 48169/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Potencjał redoks 722 mV - podjęto działania naprawcze
7	29.09.2021 43106/LB/2021	Zjeżdżalnia czerwona 27.09.2021 nr próby 48171/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor związany 0,40 mg/l- podjęto działania naprawcze
8	29.09.2021 43180/LB/2021	Zjeżdżalnia zielona 27.09.2021 nr próby 48172/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
9	29.09.2021 43181/LB/2021	Zjeżdżalnia żółta 27.09.2021 nr próby 48171/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
10	04.10.2021 43609/LB/2021	Basen barek 27.09.2021 nr próby 48174/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor wolny 0,70 mg/l, Chlor związany 0,32 mg/l, Potencjał redoks 748 mV - podjęto działania naprawcze
11	04.10.2021 43611/LB/2021	Basen rekreacja 27.09.2021 nr próby 48176/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor związany 0,32 mg/l, Potencjał redoks 746 mV - podjęto działania naprawcze

12	04.10.2021 43612/LB/2021	Whirpool 27.09.2021 nr próby 48177/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor wolny 0,67 mg/l - podjęto działania naprawcze
13	04.10.2021 43613/LB/2021	Whirpool duży 27.09.2021 nr próby 48178/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
14	04.10.2021 43614/LB/2021	Whirpool mały 27.09.2021 nr próby 48179/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor wolny 0,67 mg/l - podjęto działania naprawcze
15	04.10.2021 43610/LB/2021	Basen zewnętrzny 27.09.2021 nr próby 48175/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
16	28.09.2021 42691/LB/2021	Wodny plac zabaw 17.09.2021 nr próby 48181/21	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Chlor wolny 0,53 mg/l - podjęto działania naprawcze

**Objaśnienia:**

W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się możliwe jest krótkotrwale podwyższenie stężenia chloru wolnego. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 2 grudnia 2015r. Poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Uprzejmie informujemy, że parametry mikrobiologiczne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Parametry fizykochemiczne wody są sprawdzane i korygowane na bieżąco.

DATA: 04.10.2021R.

ZATWIERDZIŁ: ADAM RZEPA