

POWIADOMIENIE

Lp	DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ/NR SPRAWOZDANIA	MIEJSCE POBRANIA PRÓBK / DATA POBRANIA; NR PRÓBK	Wynik podjętych działań	Uwagi
1	2	3	4	5
1	24.10.2023 65887/LB/2023	Basen rzeka 17.10.2023 nr próby 0028677/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
2	24.10.2023 65888/LB/2023	Basen sportowy 17.10.2023 nr próby 0028678/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
3	24.10.2023 65889/LB/2023	Basen brodzik 17.10.2023 nr próby 0028679/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany - 31 mg/l, - podjęto działania naprawcze
4	24.10.2023 65890/LB/2023	Basen fala 17.10.2023 nr próby 0028680/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 31 mg/l, - podjęto działania naprawcze
5	24.10.2023 65891/LB/2023	Basen nauka pływania 17.10.2023 nr próby 0028681/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 28 mg/l, - podjęto działania naprawcze
6	24.10.2023 65892/LB/2023	Basen solanka 17.10.2023 nr próby 0028682/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
7	24.10.2023 65894/LB/2023	Zjeżdżalnia czerwona 17.10.2023 nr próby 0028684/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 32 mg/l, - podjęto działania naprawcze
8	24.10.2023 65895/LB/2023	Zjeżdżalnia zielona 17.10.2023 nr próby 0028685/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 32 mg/l, - podjęto działania naprawcze
9	24.10.2023 65896/LB/2023	Zjeżdżalnia żółta 17.10.2023 nr próby 0028686/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 32 mg/l, - podjęto działania naprawcze
10	24.10.2023 65897/LB/2023	Basen barek 17.10.2023 nr próby 0028687/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 33 mg/l, - podjęto działania naprawcze
11	24.10.2023 65898/LB/2023	Basen zewnętrzny 17.10.2023 nr próby 0028688/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	-
12	24.10.2023 65899/LB/2023	Basen rekreacja 17.10.2023 nr próby 0028689/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Azotany- 33 mg/l, - podjęto działania naprawcze

13	24.10.2023 65900/LB/2023	Whirlpool 17.10.2023 nr próby 0028690/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Mętność – 0,57 NTU, - podjęto działania naprawcze
14	24.10.2023 65901/LB/2023	Whirlpool duży 17.10.2023 nr próby 0028691/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Mętność – 0,86 NTU, - podjęto działania naprawcze
15	24.10.2023 65902/LB/2023	Whirlpool mały 17.10.2023 nr próby 0028692/23	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015	Mętność – 0,52 NTU, - podjęto działania naprawcze
16	-	Wodny plac zabaw	-	NIECZYNNY
17	-	Whirlpool WPZ	-	NIECZYNNY

Objaśnienia:

W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpielącymi się możliwe jest krótkotrwale podwyższenie stężenia chloru wolnego - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Uprzejmie informujemy, że parametry mikrobiologiczne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Parametry fizykochemiczne wody są sprawdzane i korygowane na bieżąco.

DATA: 27.10.2023 R.

ZATWIERDZIŁ: ADAM RZEPA