



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 25

tel. 32 397-66-66 fax. 32 397-66-00

psse.bytom@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-bytom>

Bytom, dnia 18.02.2025 r.

Nr sprawy: NS-BW.9020.46.2025

TOSiR - SP. TCO
Data wpływu ..... 2025-02-20
Nr dziennika ..... 724
Podpis ..... S.

Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  
ul. Obwodnica 8  
42-600 Tarnowskie Góry

## DECYZJA nr NS-BW.231.2025 zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 1 pkt. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (jedn. tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

oraz po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

**STWIERDZA**

że, eksploatacja pływalni Park Wodny Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8 była prowadzona przez zarządzającego w sposób odpowiadający wymaganiom, z nieprawidłowościami.

## UZASADNIENIE

Zarządzający pływanią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. W przedmiotowym okresie objętym oceną, wystąpiły trudności z utrzymaniem właściwej jakości fizykochemicznej wody, głównie w zakresie stężenia chloroformu. Pomimo podejmowanych działań naprawczych stężenie chloroformu okresowo utrzymywało się na podwyższonym poziomie.

W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający na bieżąco informował o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu wraz z opisem podjętych działań naprawczych.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

### POUCZENIE:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ponadto zgodnie z art. 127a kpa wskazuje się, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi tj. PPIS w Bytomiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytomiu

*mgr Jolanta Wąsowska*

### Otrzymują:

1. Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8
2. NS-BW