

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH WODY

Lp	DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ/NR SPRAWOZDANIA	MIEJSCE POBRANIA PRÓBKİ / DATA POBRANIA	Uwagi
1	2	3	5
1	09.06.2025 47012/LB/2025	Basen rzeka 28.05.2025	Chloroform – 0,056 mg/l Azotany – 39,4 mg/l
2	09.06.2025 47013/LB/2025	Basen sportowy 28.05.2025	-
3	09.06.2025 47015/LB/2025	Basen brodzik 28.05.2025	Chloroform – 0,045 mg/l Azotany – 39,4 mg/l
4	09.06.2025 47016/LB/2025	Basen fala 28.05.2025	Azotany – 39,9 mg/l
5	09.06.2025 47027/LB/2025	Basen nauka pływania 28.05.2025	-
6	16.05.2025 38671/LB/2025	Basen solanka 14.05.2025	-
7	09.06.2025 47017/LB/2025	Zjeżdżalnia czerwona 28.05.2025	Mętność – 0,87 mg/l Azotany – 38,9 mg/l
8	09.06.2025 47018/LB/2025	Zjeżdżalnia zielona 28.05.2025	Azotany – 40,2 mg/l
9	09.06.2025 47019/LB/2025	Zjeżdżalnia żółta 28.05.2025	Azotany – 38,2 mg/l
10	09.06.2025 47020/LB/2025	Basen barek 28.05.2025	Chlor wolny – 0,48 mg/l Azotany – 38,9 mg/l
11	09.06.2025 47021/LB/2025	Basen zewnętrzny 28.05.2025	Chlor wolny – 0,49 mg/l Azotany – 39,4 mg/l Chloroform – 0,056 mg/l
12	09.06.2025 47022/LB/2025	Basen rekreacja 28.05.2025	Chlor wolny – 0,46 mg/l Azotany – 39,1 mg/l Chloroform – 0,046 mg/l
13	09.06.2025 47024/LB/2025	Whirlpool 28.05.2025	-
14	09.06.2025 47025/LB/2025	Whirlpool duży 28.05.2025	-
15	09.06.2025 47026/LB/2025	Whirlpool mały 28.05.2025	Mętność – 1,9 NTU
16	09.06.2025 47014/LB/2025	Basen zewnętrzny przy saunach 28.05.2025	Chloroform – 0,13 mg/l
17	09.06.2025 47023/LB/2025	Whirlpool Strefa Saun 28.05.2025	-
18	26.05.2025 41703/LB/2025	Wodny plac zabaw 14.05.2025	-

Objaśnienia:
W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się możliwe jest krótkotrwale podwyższenie stężenia chloru wolnego - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Parametry fizykochemiczne wody są sprawdzane i korygowane na bieżąco.

DATA: 10.06.2025 r.

ZATWIERDZIŁ: ADAM RZEPA