

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Bytom, 2026-03-17

Nr sprawy: **NS-BW.9020.85.2026**

**Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

ul. Obwodnica 8

42-600 Tarnowskie Góry

DECYZJA nr: NS-BW.449.2026

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2025 r.

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (jedn. tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,
- podejmowanych działań naprawczych,

STWIERDZA

że, eksploatacja pływalni Park Wodny w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 była prowadzona przez zarządzającego w sposób odpowiadający wymaganiom, z nieprawidłowościami.

UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody.

W przedmiotowym okresie objętym oceną wystąpiły trudności z utrzymaniem właściwej jakości fizykochemicznej wody w zakresie stężenia chloroformu.

W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający na bieżąco informował o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu wraz z opisem podjętych działań naprawczych.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ponadto zgodnie z art. 127a kpa wskazuje się, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi tj. PPIS w Bytomiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu staje się ostateczna i prawomocna.

Jolanta Wąsowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Obwodnica 8
42-600 Tarnowskie Góry
2. NS-BW